

# S.I.E.A. DES PORTES DE L'ENTRE DEUX MERS

Synthèse  
eau potable

RPQS

Extrait du RPQS 2021



2021

## TERRITOIRE

22 143 habitants  
10 042 abonnés

Le service d'eau potable du SIEA des PORTES DE L'ENTRE DEUX MERS (Issu du regroupement de 3 syndicats S.I.E.A de Carignan-Cénac-Latresne, S.I.E.A de Lyde et S.I.A.E.P.A de Camblanes et Quinsac, au 1<sup>er</sup> janvier 2014) regroupe 9 communes : Baurech, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Carignan-de-Bordeaux, Cénac, Latresne, Madirac (au 01/01/2020), Quinsac, Saint-Caprais-de-Bordeaux.



La population desservie est de 22 143 habitants

## EXPLOITATION

Service exploité en régie

Le service est exploité en régie.



Le syndicat a la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages, ainsi que la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service.

## PRODUCTION

7 forages: nappe éocène

La ressource est propre au syndicat et est constituée de 7 Forages, qui ont produit, en 2021, 1 695 246 m<sup>3</sup> d'eau (1 662 158 m<sup>3</sup> en 2019) traitée grâce à 6 stations de déferrisation.

## DISTRIBUTION

279,03 km de réseau  
1 171 448 m<sup>3</sup> consommés (V7)  
116 m<sup>3</sup>/abonné  
ILP: 3,9 m<sup>3</sup>/j/km  
36 ab/km

En 2021 les abonnés domestiques ont consommé 1 171 448 m<sup>3</sup> (1 184 397 m<sup>3</sup> en 2020) soit en moyenne 145 litres par habitant et par jour (153 en 2020).

Pertes en eau de 393 246 m<sup>3</sup> = fuites (pour partie inévitables) et besoins en eau du service (purges du réseau, poteaux incendie, lavages des réservoirs ...), le rendement du réseau pour 2021 est de 76.8% (79 % en 2020).

## QUALITE

Conformité physico-chimique : 94,9%  
Conformité microbiologique : 100%

Le bilan 2021 fourni par l'ARS indique que l'eau du syndicat est conforme aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour 94,9 % des paramètres physico-chimiques mesurés et 100 % des paramètres microbiologiques mesurés.

L'indice d'avancement de protection des ressources est de 80 %.



## PRIX

283,08 € pour 120 m<sup>3</sup>/an  
2,36 €/m<sup>3</sup> TTC pour 120 m<sup>3</sup>  
Dont taxes : 0,54 €/m<sup>3</sup>

Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m<sup>3</sup> consommé.

Le coût d'une facture d'un abonné domestique consommant 120 m<sup>3</sup>/an est de 283,08 € (sur la base du tarif du 1<sup>er</sup> janvier 2022), toutes taxes comprises (278,25 € au 1<sup>er</sup> janvier 2021).  
Soit pour 120 m<sup>3</sup>/an : 2,36 €/m<sup>3</sup>TTC (+1,7 % par rapport à 2021).

Travaux 2021 : 1 117 683 €

## TRANSPARENCE

[www.services.eaufrance.fr](http://www.services.eaufrance.fr)

Les données du service, tarifs et performance, sont mises en ligne sur l'observatoire des services publics d'eau et d'assainissement.