

DIRECTION SANTE ENVIRONNEMENT
ET POLITIQUE UNE SEULE SANTE (DSEUSS)
Direction déléguée Sud (33-40-47-64)
Unité de Gironde

Destinataires

- SIEA PORTES DE L'ENTRE-DEUX-MERS
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE CARIGNAN DE BORDEAUX
MADAME LA DIRECTRICE - SIEA PORTES DE L'ENTRE-DEUX-MERS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SIEA PORTES DE L'ENTRE-DEUX-MERS

Prélèvement	00278221	Commune	CARIGNAN-DE-BORDEAUX
Unité de gestion	0120 SIEA PORTES DE L'ENTRE-DEUX-MERS	Prélevé le :	jeudi 16 juillet 2026 à 09h15
Installation	UDI 000460 LATRESNE	par :	LDA33 - ALBERT
Point de surveillance	P 0000000334 BOURG	Type visite :	AU_BAC
Localisation exacte	ECOLE - EVIER GAUCHE LEGUMERIE CUISINE		

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif) Saveur (qualitatif) Température de l'eau pH Chlore libre Chlore total	Rien à signaler Rien à signaler 25,8 °C 7.7 unité pH 0.34 mg(Cl2)/L 0.35 mg(Cl2)/L		25 de 6,5 à 9	Valeur hors références

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC 3306

Type de l'analyse : Code SISE de l'analyse : 00281446 Référence laboratoire : AC2 S1/04485/1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	2 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)	0		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00278221)

Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesurés mais ne satisfaisant pas aux références de qualité pour le paramètre de la température de l'eau.

Signé à Bordeaux, le 1er octobre 2026
L'ingénieur d'études sanitaires

SABINE GIRAUD