





Affaire n° 17-0014
Extension Ecole
CARIGNAN

Fiche
Technique
1

Matériel	Appareil d'éclairage
Repère CCTP	Type 1
Marque	SERMEX (ou équivalent)
Type	Cristal led IP55
Description	Luminaire encastré LED étanche. Electronique, Non gradable. Corps en acier peint poudre epoxy blanche diffuseur en polycarbonate opale. Classe électrique I, IP55, IK07, 4 000 K, Dimensions : 595 x 595x 55 mm, Puissance totale : 37 W, Flux lumineux 3724 lm, UGR < 22.
Localisation	Lavage, Légumerie, Préparation, Plonge, Rangement vaisselle, bureau



	<p>Affaire n° 17-0014</p> <p>Extension Ecole</p> <p>CARIGNAN</p>	<p>Fiche</p> <p>Technique</p> <p>2</p>
Matériel	Appareil d'éclairage	
Repère CCTP	Luminaire type 2	
Marque	TRILUX (ou équivalent)	
Type	AMATRIS G2 C07WR LED	
Description	Luminaire encastré, LED, avec diffuseur en polycarbonate, système de flux 2000lm, , UGR < 25 IP44 CL 2, IK02, 24W, 4000K	
Localisation	Circulations, vestiaires, sanitaires	
<div></div>		

	<p>Affaire n° 17-0014</p> <p>Extension Ecole</p> <p>CARIGNAN</p>	<p>Fiche Technique</p> <p>3</p>
Matériel	Appareil d'éclairage	
Repère CCTP	Luminaire type 3	
Marque	Intralighting (ou équivalent)	
Type	MINUS S	
Description	<p>Luminaire suspendu, Source lumineuse: modules LED à flux élevé, LED SMD à mi-puissance, CRI> 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10.</p> <p>Optique: diffuseur en polycarbonate opale en satin (SOP).</p> <p>Corps: profilé en aluminium extrudé, revêtu de poudre.</p> <p>Protection IP: 40.</p> <p>Complet avec: suspension de cordon réglable et câble d'alimentation pré-installé de 1,5 m de longueur.</p> <p>4000K 3000lm UGR 21 Puissance : 31W</p>	
Localisation	Salle de motricité salle repas	
		



Affaire n° 17-0014
**Extension Ecole
CARIGNAN**

**Fiche
Technique
4**

Matériel

Appareil d'éclairage

Repère CCTP

Luminaire type 4

Marque

Philips (ou équivalent)

Type

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Description

Luminaire LED, IP65, IK08, L600mm
1800lm, 95lm/W, 4000K, 19W

Localisation

Sas, Locaux poubelles, Ménage

