

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Travaux de voirie 2019

Plan des travaux

Tranche optionnelle 1 : Chemin Ouvré

Ech : 1/250

Indice	Etabli par	Vérifié par	Approuvé par	Date	N° de pièce
Version 1	DV	TS	SL	10/07/2019	III-2.5


AmEau
Ingénierie

Parc Innolin
15 allée des Acacias - CS 60073
33700 MERIGNAC Cedex

OPOIBI
CONSEILS PUBLICS
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Tél. : 05.56.17.40.50
Mail : ingenierie@ameau-be.fr
http://www.ameau-be.fr

S.A.R.L. au capital de 1000 € - R.C.S. Bordeaux 490 058 773 - SIRET 490 058 773 00030 - Code APE 7112B - n° TVA intra FR 02490058773



LEGENDE - Travaux

- Accès aux habitations :**
- Géotextile anticontaminant
- GNT 0/31,5 ép : 0,40 m
- Couche d'accrochage dosée à 0,3 kg/m²
- BBSG 0/10 ép 0,05 m
- BBSG :**
- Engravure, rabotage, reprofilage, purge si nécessaire et remise en œuvre d'une structure si nécessaire et l'ancrage de rive
- Couche d'accrochage dosée à 0,3 kg/m²
- D'un BBSG 0/10 noirs ép 0,05 m
- Trottoir en BBSG rouge :**
- Préparation du fond de forme
- Géotextile anticontaminant
- GNT ép : 0,30 m
- D'un BB 0/6 rouge ép 0,05 m
- Espaces verts**
- Sens d'écoulement des eaux**
Pente transversale
- Sens d'écoulement des eaux**
Pente longitudinale
- Bordure béton T2/CS2 - 2 cm de vue**
- Bordure béton T2/CS2 - 14 cm de vue**
- Bordure béton T2 - 2 cm de vue**
- Bordure béton T2 - 14 cm de vue**
- Bordure béton P1**
- Poutre de rive**
- Altimétrie**
Terrain aménagé
Terrain naturel
- Bouche d'égout**
- Regard de visite**
- Réseaux EP Ø200**
- Réseaux EP Ø600**
- Réseaux EP Ø800**

Profil en travers 1

